

<b>SIDE 1 AV 1</b>	<b>SJEKKLISTE FOR INTERNKONTROLL</b>	<b>SKJEMA IK.1B</b>
--------------------	--------------------------------------	---------------------



**Emne:**  
**Sjekkliste for campingvogneiere**

<b>Campingplass:</b>	<b>Eier av Campingvogn:</b>	<b>Adresse:</b>
<b>Plassnr.</b>	<b>Reg. nr. på vogn</b>	<b>Telf/mobil nr.:</b>

REF	TEKST	JA	NEI	UTFØRT DATO	ANMERKNINGER
1	<i>Er tilkoblinger til vogn (støpsel, stikk) hele og uten skade?</i>				
2	<i>Er skjøtekabel fra stender til vogn av godkjent kvalitet (H07RN-F) 20m</i>				
3	<i>Har skjøtekabel fra stender til vogn stort nok tverrsnitt (2,5mm)?</i>				
4	<i>Ligger skjøtekabel fritt og er den uten synlige skader? Ligger nedgravd kabel i trekkerør?</i>				
5	<i>Er det brukt kun en skjøteledning pr. apparat eller utstyr i vognen?</i>				
6	<i>Har vannkokere, kaffetraktere etc. tidsur? (anbefales)</i>				
7	<i>Er utelamper/utvendig stikkontakter, betryggende festet til underlaget?</i>				
8	<i>Er brytere og stikkontakter utvendig plassert 1,5m over bakken?</i>				
9	<i>Er det brukt gummikabel/bevegelig ledning som fast opplegg til utvendige lamper, stikkontakter eller brytere?</i>				
10	<i>Har utvendige lamper, stikkontakter etc. riktig kapslingsgrad? IP67(Vanntett)</i>				
11	<i>Fungerer brytere, termostater, styring til varme i vogn?</i>				
12	<i>Er stikkontakter utvendig jordnet?</i>				
13	<i>Er det min. 10 cm. klaring fra varmeovner o.l. til brennbart materiale?</i>				
14	<i>Ligger det strømførende kabler i rom beregnet for gass?(gasskasse)</i>				
15	<i>Er faste el.installasjoner i forbindelse med område tilknyttet campingvogn (fortelt, uteplass og lignende) utført av autorisert installatør.</i>				

Kontrollert dato:.....Fagkyndig person/firma.....

Utbedring av feil/mangler dato..... Utførende firma:.....

Leietakers bekreftelse:.....

**NB! Det er vogneiers ansvar at evt. feil/mangler blir rettet opp før vognen taes i bruk.  
Husker du ikke plass nr. så fylles dette ut av oss.**