



## NOTAT- (Forslag.)

*Til :Campingplasseiere/drivers i Larvik.*

### Presiseringer av regelverket på campingplasser.

Det ble i løpet av sommeren 2007 avholdt branntilsyn ved campingplassene i Larvik. Ved disse tilsynene så vi at det har blitt en fortetning mellom boenhetene/campingvognene på en del av campingplassene i distriktet. Det vil si at avstanden på min 3 meter mellom boenhetene ikke blir overholdt, branngater blir brukt til parkering, bygging av terrasser/plattinger, oppsetting av vindskjerm/le vegger osv.

Dette er noe vi i Larvik brannvesen synes har gått for langt og at det må ryddes opp i disse forhold. I etterkant av branntilsynene ble det derfor avholdt 3 møter mellom styret i Larvik Campingplassforening og Larvik brannvesen. På disse møtene kom vi fram til følgende:

- Det skal være minimum 3 meter mellom boenhetene/campingvognene. I denne sonen er det tillatt å parkere en bil, men den skal ikke brukes til overnatting.
- Eksisterende gulv i 3 meter sonen (av brennbart materiale/ tre) som ligger på bakken kan ligge ut 2010 sesongen. Etter den tid skal de fjernes. Som ett alternativ til tregulv kan det for eksempel legges steinheller.
- Gulv som er bygget over bakken i 3 meter sonen skal rives og fjernes innen 1 juni 2008.
- Området skal seksjoneres i felt på 1000m2 med minimum 6 meters brede på branngater. Branngater skal være helt frie. Parkering, bygging av terrasse/platting og lignende er ikke tillatt.
- I utgangspunktet er det ikke tillatt med vindskjerm i 3meter sonen, men som en prøveordning tilatter vi det på betingelse av at de settes opp slik at det er en åpning mellom skjermen og boenheten/campingvognen. Skjermene skal være av en enkel konstruksjon og skal kunne fjernes raskt.
- Det skal være montert røykvarsler i boenheten/campingvognen og det skal være tilgjengelig slukkemiddel.

Disse punktene er laget med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn som bakgrunn.

Vi regner med at overnevnte punkter blir iverksatt og etterfulgt.

Med hilsen Larvik brannvesen

Roar Asbjørnrød  
Branningeniør.

Med hilsen Larvik brannvesen

Steinar Johnsen  
Leder forebyggende avd.